

कार्यालय अग्नि शमन अधिकारी, फतेहपुर

पत्रांक-न-1/एफ०पी०/सीएफओ०/आई-8/2019

दिनांक:- 15 जुलाई 2019

प्रबन्धक,

श्रीमती रंजना सिंह
सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल,
ग्राम-इटरौरा पिलखिनी, पोस्ट-मलवां
जनपद-फतेहपुर।

विषय- सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल ग्राम-इटरौरा पिलखिनी, पोस्ट-मलवां जनपद-फतेहपुर का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित कार्यशील प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना।

महोदय,

सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल ग्राम-इटरौरा पिलखिनी, पोस्ट-मलवां जनपद-फतेहपुर का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित कार्यशील प्रमाण-पत्र का जारी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र-1 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के परिपालन मे मेरे द्वारा व उच्च न्यायालय तथा फायर सर्विस अधिनियम 2005 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण किया गया। जिसमें निम्नलिखित स्थिति पायी गयी जा निम्न प्रकार है-

1- ढांचागत व्यवस्था

1. जहाँ पर फायर सर्विस का वाहन सुगमता से पहुँच सकता है।
2. ग्राम इटरौरा पिलखिनी पोस्ट मलवां, जनपद-फतेहपुर।
3. भूखण्ड एरिया 9451.370 वर्ग मीटर।
4. कवर्ड एरिया 5239.828 वर्ग मीटर।
5. ओपेन एरिया 8101.588 वर्ग मीटर।

2- सुरक्षा व्यवस्था

- | | | |
|--|----------------|----------|
| 1. ए०बी०सी० फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता | 06 कि०ग्रा० | 16 अद्द। |
| 2. सी०ओ०टू० फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता | 4.50 कि०ग्रा० | 07 अद्द। |
| 3. मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता | 50.00 कि०ग्रा० | 02 अद्द। |
| 4. फायर बकेट बालू व पानी क्षमता | 09 ली० | 04 अद्द। |
| 5. फायर सायरन आवाज एक कि०मी० दूरी के स्थापित कराये जायें। | | 01 अद्द। |
| 6. अग्नि से सावधानी बरतने हेतु बोर्ड लगवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। | | |

अतः उपरोक्त व्यवस्था मौके पर अपेक्षित की सम्पूर्ति किये जाने व कार्यशील बनाये रखने के निर्देश के साथ सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल ग्राम-इटरौरा पिलखिनी, पोस्ट-मलवां जनपद-फतेहपुर के पास जनपद फतेहपुर का कार्यशीलता प्रमाण-पत्र जारी करने की संस्तुति की जाती है।

अग्निशमन अधिकारी

जनपद-फतेहपुर।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
फतेहपुर (उ०प्र०)